



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Тамбовской области

Бориса Васильева ул., д. 5, г. Тамбов, 392000  
тел/факс 8 (4752) 47-25-12 / 47-20-26

E-mail: [tambov\\_rpn@68.rosпотребнадzor.ru](mailto:tambov_rpn@68.rosпотребнадzor.ru) Сайт: [www.68.rosпотребнадzor.ru](http://www.68.rosпотребнадzor.ru)

ОКПО 71258564, ОГРН 1056882299704, ИНН/КПП 6829012104 / 682901001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1146-сш**

**об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства**

« 16 » февраля 2021 г.

г. Тамбов

Кому МАОУ «СОШ №5», г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 62.

При обследовании объекта: МАОУ «СОШ №5» по адресу: г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 62.

И рассмотрении представленных документов: акта проверки управления Роспотребнадзора по Тамбовской области № 12 от 16.02.2021 года

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

**СП 2.4.3648.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»**

П.2.7.4. Отсутствуют результаты обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предлагаю:**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Провести обследование технического состояния системы вентиляции и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.	15.05.2021

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается **директора МАОУ СОШ №5 Шестакову Валентину Николаевну.**

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений санитарного законодательства, представить по адресу: г. Тамбов, ул. Б. Васильева, д. 5 **до 15.05.2021.**

(приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания)

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание вручено директору МАОУ СОШ №5 Шестаковой В.Н.

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении  
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Ведущий специалист-эксперт  
Отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора  
по Тамбовской области



З.А. Алексеева